

**ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА
на закупку 9 (девяти) комплектов лифтового оборудования.**

Заказчик: Московское государственное унитарное предприятие «Мослифт»

Организатор: Отдел закупочных процедур

Место нахождения: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1

Почтовый адрес: 125040, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 26, корпус 1

Адрес электронной почты: zakupki@moslift.ru

Номер контактного телефона: 8(495) 755-22-00

Цена договора (лота): 9 694 113,00 (девять миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи сто тринадцать) рублей, 00 копеек. (вкл. НДС) и включает в себя: стоимость поставки 9 (девяти) комплектов лифтового оборудования, в соответствии с технической документацией, стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузки, перегрузки и транспортировки до объекта производства работ. (с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей).

Срок и условия оплаты: В течение 5 (Пяти) банковских дней с даты подписания Спецификации Заказчик производит авансовый платеж в размере 30 % (Тридцати процентов) от стоимости Товара. Оставшаяся оплата 70% (Семьдесят процентов) от стоимости Товара по Спецификации производится Заказчиком не позднее даты, указанной Поставщиком в официальном уведомлении Заказчика, как дата готовности Товара к отгрузке со склада Поставщика.

Место поставки товара/выполнения работ/оказания услуг:

1) г. Москва, ул. Бакулева, д.2, (4 лифта)

2) г. Москва, Мичуринский просп., д. 70 (5 лифтов)

Гарантийный срок на поставляемое оборудование: Гарантийные обязательства на весь объем поставляемого оборудования, материалов и весь объем выполняемых работ не менее 2-х лет с даты ввода в эксплуатацию.

Контактное лицо :

Пролетов Вячеслав Алексеевич, 8(499) 755 22 00.

Приложение №1 — Техническое задание;

Техническое задание на поставку лифтов

1. Предмет договора: Поставка лифтового оборудования.**2. Количество поставляемых товаров:** 9 (девять)**3. Технические характеристики:**

1. Общие сведения		
1.1	Назначение здания	Административное
1.2	Адрес установки лифта	г. Москва, Мичуринский просп., д. 70
1.3	Регистрационный № лифта	ЦИ-644, ЦИ-646
1.4	Вид выполняемых работ	замена
2. Сведения о лифте		
2.1	Завод-изготовитель лифтового оборудования	ЦЛЗ
2.2	Тип лифта	пассажирский для административного здания
2.3	Грузоподъемность, кг	630
2.4	Скорость движения кабины, м/с	1,0
2.5	Высота подъема, м	21,6
2.6	Количество остановок, шт	7
2.7	Количество этажей, шт	7
2.8	Маркировка этажей (П, 1,2,3...)	1,2,3,4,5,6,7
2.9	Лебедка	Правая для ЦИ-644 Левая для ЦИ-646
2.10	Противовес	сзади
2.11	Управление совместной работой двух и более лифтов Количество лифтов в группе	Парная работа , группа из 2-х лифтов
2.12	Требуется ли частотные преобразователи: -Главного привода -Привода дверей кабины	ЧП главного привода
3. Характеристика кабины		
3.1	Тип кабины	не проходная
3.2	Размер проема дверей шахты (ширина высота), мм	700*2000
3.3	Отделка пола	износостойкий с пожарными характеристиками по нормам РФ
3.4	Зеркало	да
3.5	Поручень	да
3.6	Требуется ли ограждения на кабину	да
4. Характеристика шахты		
4.1	Расположение шахты	внутри здания
4.2	Конструкция стен шахты	Кирпич, с разделительными

		поясами (двутавр №20)
4.3	Отметки остановок, м	-7,2; -3,6; 0,0; +3,6; +7,2; +10,8; +14,4.
4.4	Глубина прямка, м	1,4
4.5	Высота верхнего этажа, м	3,35
4.6	Размеры шахты в плане, мм	1750*2050 для ЦИ-644 1720*2050 для ЦИ-646
4.7	Наличие помещений или проходов под шахтой	нет
4.8	Наличие блочного помещения	нет
4.9	Наличие двери прямка	нет
4.10	Огнестойкость дверей шахты	Е 60
4.11	Требуется ли направляющие кабины и противовеса	да
4.12	Длины кабинных и противовесных направляющих, м	Определяет завод,
4.13	Требуется ли груза для противовеса	Да
4.14	Требуется ли буферные пружины: -под кабиной -под противовесом	Да
5. Дополнительные требования или пожелания заказчика		
5.1	Окраска кабины, ДК и ДШ	кабина — устойчивая к проявлению вандализма, соответствующая противопожарным нормам с датчиком присутствия; двери кабины и шахты — стальные, окрашенные эпоксидными эмалями, с пределом огнестойкости в соответствии с требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».
5.2	Вид поставки	
5.3	Фотозавесы	да
5.4	Дополнительная кнопка экстренного открытия дверей	Да
5.5	Дополнительная кнопка ускоренного закрытия дверей	Да
6. Стоимость лифтового оборудования		
6.1	Максимальная стоимость за ед., без НДС (руб)	972670,00 (без НДС)

1. Общие сведения		
1.1	Назначение здания	Административное
1.2	Адрес установки лифта	г. Москва, Мичуринский просп., д. 70
1.3	Регистрационный № лифта	ЦИ-920, ЦИ-921
1.4	Вид выполняемых работ	замена

2. Сведения о лифте		
2.1	Завод-изготовитель лифтового оборудования	ЩЛЗ
2.2	Тип лифта	пассажирский для административного здания
2.3	Грузоподъемность, кг	630
2.4	Скорость движения кабины, м/с	1,0
2.5	Высота подъема, м	21,6
2.6	Количество остановок, шт	7
2.7	Количество этажей, шт	7
2.8	Маркировка этажей (П, 1,2,3...)	1,2,3,4,5, 6, 7
2.9	Лебедка	Правая
2.10	Противовес	сзади
2.11	Управление совместной работой двух и более лифтов Количество лифтов в группе	Парная работа , группа из 2-х лифтов
2.12	Требуется ли частотные преобразователи: -Главного привода -Привода дверей кабины	ЧП главного привода
3. Характеристика кабины		
3.1	Тип кабины	не проходная
3.2	Размер проема дверей шахты (ширина высота), мм	700*2000
3.3	Отделка пола	износостойкий с пожарными характеристиками по нормам РФ
3.4	Зеркало	да
3.5	Поручень	да
3.6	Требуется ли ограждения на кабину	да
4. Характеристика шахты		
4.1	Расположение шахты	внутри здания
4.2	Конструкция стен шахты	Кирпич, с разделительными поясами (двутавр №20)
4.3	Отметки остановок, м	0,0; +3,6; +7,2; +10,8; +14,4, +18.00, +21.600.
4.4	Глубина приямка, м	1,4
4.5	Высота верхнего этажа, м	3,50
4.6	Размеры шахты в плане, мм	1700*2000
4.7	Наличие помещений или проходов под шахтой	нет
4.8	Наличие блочного помещения	нет
4.9	Наличие двери приямка	нет
4.10	Огнестойкость дверей шахты	Е 60
4.11	Требуется ли направляющие кабины и противовеса	да
4.12	Длины кабинных и противовесных направляющих, м	Определяет завод,

4.13	Требуется ли груза для противовеса	Да
4.14	Требуется ли буферные пружины: -под кабиной -под противовесом	Да
5. Дополнительные требования или пожелания заказчика		
5.1	Окраска кабины, ДК и ДШ	кабина — устойчивая к проявлению вандализма, соответствующая противопожарным нормам с датчиком присутствия; двери кабины и шахты — стальные, окрашенные эпоксидными эмалями, с пределом огнестойкости в соответствии с требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».
5.2	Вид поставки	
5.3	Фотозавесы	да
5.4	Дополнительная кнопка экстренного открытия дверей	Да
5.5	Дополнительная кнопка ускоренного закрытия дверей	Да
6. Стоимость лифтового оборудования		
6.1	Максимальная стоимость за ед., без НДС (руб)	972670,00 (без НДС)

1. Общие сведения		
1.1	Назначение здания	Административное
1.2	Адрес установки лифта	г. Москва, Мичуринский просп., д. 70
1.3	Регистрационный № лифта	ЦИ-795
1.4	Вид выполняемых работ	замена
2. Сведения о лифте		
2.1	Завод-изготовитель лифтового оборудования	ЩЛЗ
2.2	Тип лифта	пассажирский для административного здания
2.3	Грузоподъемность, кг	630
2.4	Скорость движения кабины, м/с	1,0
2.5	Высота подъема, м	21,6
2.6	Количество остановок, шт	7
2.7	Количество этажей, шт	7
2.8	Маркировка этажей (П, 1,2,3...)	1,2,3,4,5, 6, 7
2.9	Лебедка	Правая
2.10	Противовес	сзади

2.11	Управление совместной работой двух и более лифтов Количество лифтов в группе	Одиночная (после замены соседнего лифта – групповое)
2.12	Требуется ли частотные преобразователи: -Главного привода -Привода дверей кабины	ЧП главного привода
3. Характеристика кабины		
3.1	Тип кабины	не проходная
3.2	Размер проема дверей шахты (ширина высота), мм	700*2000
3.3	Отделка пола	износостойкий с пожарными характеристиками по нормам РФ
3.4	Зеркало	да
3.5	Поручень	да
3.6	Требуется ли ограждения на кабину	да
4. Характеристика шахты		
4.1	Расположение шахты	внутри здания
4.2	Конструкция стен шахты	Кирпич, с разделительными поясами (двутавр №20)
4.3		0,0; +3,6; +7,2; +10,8; +14,4, +18.00, +21.600.
4.4	Глубина приямка, м	1,4
4.5	Высота верхнего этажа, м	3,35
4.6	Размеры шахты в плане, мм	1750*2000
4.7	Наличие помещений или проходов под шахтой	нет
4.8	Наличие блочного помещения	нет
4.9	Наличие двери приямка	нет
4.10	Огнестойкость дверей шахты	Е 60
4.11	Требуется ли направляющие кабины и противовеса	да
4.12	Длины кабинных и противовесных направляющих, м	Определяет завод,
4.13	Требуется ли груза для противовеса	Да
4.14	Требуется ли буферные пружины: -под кабиной -под противовесом	Да
5. Дополнительные требования или пожелания заказчика		
5.1	Окраска кабины, ДК и ДШ	кабина — устойчивая к проявлению вандализма, соответствующая противопожарным нормам с датчиком присутствия; двери кабины и шахты — стальные, окрашенные эпоксидными эмалями, с пределом огнестойкости в соответствии с требованиями

		«Технического регламента о требованиях пожарной безопасности».
5.2	Вид поставки	
5.3	Фотозавесы	да
5.4	Дополнительная кнопка экстренного открытия дверей	Да
5.5	Дополнительная кнопка ускоренного закрытия дверей	Да
6. Стоимость лифтового оборудования		
6.1	Максимальная стоимость за ед., без НДС (руб)	972670,00 (без НДС)

Дополнительные требования из ТЗ Заказчика	
Наличие обрамлений	обрамления дверей шахты
Габариты кабины, мм	1040*1380
Расположение М.П.	верхнее
Исполнение оборудования	окрашенный металл
Количество лифтов	5
Тип дверей	автоматический центрального открывания
Тип управления	одиночный
Оснащение кабины	освещение, вентиляция
Система управления	микропроцессорная, имеющая сертификат соответствия ГОСТ-Р, собирательная при движении кабины вниз, с частотным преобразователем, который должен соответствовать следующим требованиям: - мощность частотного преобразователя должна превышать не менее чем на 25% мощности двигателя; - система управления лифта, разработанная для управления частотным преобразователем; - управление тормозом лебедки частотным преобразователем; - конструкция тормозных регистров - проволочный с корпусом из керамической трубки, помещенные в металлический кожух с перфорацией; - программное обеспечение частотного преобразователя адаптированное для использования на лифтах.
Потолок, панели кабины, фасад кабины	вандалостойкие, стальные, окрашенные специальными эпоксидными эмалями, устойчивыми к механическим повреждениям
Плинтус	стальной, окрашенный эпоксидной эмалью
Панель управления в кабине	вандалостойкая стальная, окрашенная эпоксидной эмалью, кнопки приказов с индикацией, подтверждающие нажатие
Общие требования	-двери шахты лифта должны быть противопожарными второго типа и соответствовать требованиям СНиП 2.01.02 (разделы 3 и 4); -блицовку купе кабины, плафоны, настилы полов, а также кнопки приказов и вызывных постов предусмотреть из негорючих или

	трудногорючих материалов; -пассажирские лифты с автоматическими дверями со скоростью 1,0 м/с должны иметь режим работы "пожарная опасность", включающийся в работу по сигналу от систем автоматической пожарной сигнализации здания и обеспечивающий, независимо от загрузки и направления движения кабины, возвращение ее на основную посадочную площадку, открытие и удержание в открытом положении дверей кабины и шахты; -система электропривода и автоматики лифтов должна обеспечивать возможность подключения внешних систем контроля работы лифта (комплекс диспетчерского контроля) и установления его неисправностей; -сигнальные цвета и знаки безопасности по ГОСТ 12.4.026 и ГОСТ 28911 соответственно.
--	--

1. Общие сведения		
1.1	Назначение здания	Жилое
1.2	Адрес установки лифта	Ул. Академика Бакулева, д. 2, п. 1, 4, 5, 6
1.3	Регистрационный № лифта	ЦИ-49, ЦИ-55, ЦИ-57, ЦИ-59
1.4	Вид выполняемых работ	Замена лифтов
2. Сведения о лифте		
2.1	Завод-изготовитель лифтового оборудования	ЩЛЗ
2.2	Тип лифта	Пассажирский
2.2.1	Требование к оборудованию	Окрашенный металл
2.2.2	Расположение М.П.	Верхнее
2.3	Грузоподъемность, кг	400
2.4	Скорость движения кабины, м/с	1,0
2.5	Высота подъема, м	30,8
2.6	Количество остановок, шт	12
2.7	Количество этажей, шт	12
2.8	Маркировка этажей (П, 1,2,3...)	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2.9	Лебедка, расцентровка, мм	Правая, 770
2.10	Противовес	Сзади, толщина 160 мм
2.11	Штихмасс противовеса, мм	900
2.12	Ограничитель скорости, исполнение	Правый
2.13	Станция управления	УКЛ, под частотник
2.16	Управление совместной работой двух и более лифтов Количество лифтов в группе	Одиночный
2.17	Требуются ли частотные преобразователи: -Главного привода -Привода дверей кабины	Да Да
3. Характеристика кабины		

3.1	Тип кабины	Устойчивая к проявлению вандализма, соответствующая противопожарным нормам с датчиком присутствия.
3.1.1	Размер кабины, по раме пола, мм	980*1120
3.2	Размер проема дверей шахты (ширина * высота), мм	700*2000
3.3	Отделка пола	Износостойкий с пожарными характеристиками по нормам РФ
3.4	Зеркало	Да
3.5	Поручень	Да
3.6	Оснащение кабины	Освещение, вентиляция
3.7	Требуются ли ограждения на кабину	Нет
3.8	Требования к огнестойкости	Е 60
3.9	Штихмасс кабины, мм	1050
3.10	Расположение системы ловителей (с посад. площадки)	Справа, сзади
3.11	Приказной аппарат	Слева при входе в кабину, с круговой индикацией и шрифтом Брайля
4. Характеристика шахты		
4.1	Расположение шахты	Внутри здания, глухая
4.2	Конструкция стен шахты	Ж/б дюбинги
4.3	Отметки остановок, м	0,0; 2,8; 5,6; 8,4; 11,2; 14,0; 16,8; 19,6; 22,4; 25,2; 28,0; 30,8
4.4	Глубина приямка, м	1,26
4.5	Высота верхнего этажа, м	3,5
4.6	Размеры шахты в плане (ширина и глубина), мм	1570*1720
4.7	Наличие помещений или проходов под шахтой	Нет
4.8	Наличие блочного помещения	Нет
4.9	Наличие двери приямка	Нет
4.10	Огнестойкость дверей шахты	Е60
4.11	Требуются ли направляющие кабины и противовеса	Да
4.12	Длины кабинных и противовесных направляющих, м (на один лифт)	Лк1 — 5 м — 10 шт. Лк2 — 4 м — 4 шт. Лк3 — 3 м — 2 шт. Лп1 — 5 м — 10 шт. Лп2 — 4 м — 4 шт. Лп3 — 3 м — 2 шт.
4.13	Требуются ли груза для противовеса	Да
4.14	Направляющие кабины, толщина, мм	НТ-3, 14
4.15	Направляющие противовеса, мм	Уголок, 50*50*5

4.17	Толщина передней стенки, мм	100
4.18	Расстояние от передней стенки шахты до середины направляющих кабины, мм	745
4.19	Расстояние от задней стенки шахты до середины направляющих противовеса, мм	200
4.20	Требуются ли буферные пружины: - под кабиной - под противовесом	На направляющие кабины, Да Да
5. Дополнительные требования или пожелания заказчика		
5.1	Окраска кабины, ДК и ДШ	Стальные, окрашенные эпоксидными эмалями, с пределом огнестойкости в соответствии с требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности»
5.2	Вид поставки	
5.3	Фотозавеса	Да
5.4	Дополнительная кнопка экстренного открытия дверей	Да
5.5	Дополнительная кнопка ускоренного закрытия дверей	Да
5.6	Обрамление порталов дверей шахты, размеры, мм	Стальные, окрашенные эпоксидными эмалями, с пределом огнестойкости в соответствии с требованиями «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», проем 700*2000, внутренняя полка 115, наружная 100 с загибом 15 к стене
5.7	Аварийное освещение кабины	От независимого источника питания
5.8	Грузовзвешивающее устройство	Да
6. Стоимость лифтового оборудования		
6.1	Максимальная стоимость за ед., без НДС (руб.)	838 000,00

4. Цена договора: начальная (максимальная) цена договора составляет 8 215 350,00 (восемь миллионов двести пятнадцать тысяч триста пятьдесят) рублей, 00 копеек. (без. НДС).

Цена договора включает стоимость поставки 9 комплектов лифтового оборудования, в соответствии с техническими характеристиками, стоимость тары, упаковки, маркировки, погрузки, перегрузки и транспортировки до места поставки.

5. Место (адрес) поставки товара: г. Москва, Мичуринский просп., д. 70; г. Москва, ул. Бакулева, д.2,

6. Срок (период) поставки товара: не более 45 дней (не позднее 19.10.2012).

7. Общие требования к товару: товар должен соответствовать техническим характеристикам и сопровождаться необходимыми сертификатами или паспортами, инструкциями по монтажу, наладки и эксплуатации лифтов на русском языке, оформленными по действующему законодательству.

9. Условия поставки товара: доставка осуществляется силами Поставщика и должна обеспечивать защиту от ударов и толчков, а также повреждений, в том числе, связанных с погрузочно-разгрузочными работами.

10. Порядок сдачи и приемки товара: По окончании работ Подрядчик предоставляет Заказчику:

- сдача-приемка лифтов и ввод их в эксплуатацию производится в соответствии с "Правилами устройства и безопасной эксплуатации лифтов" (ПУБЭЛ) Шифр ПБ 10-558-03, утвержденными постановлением Госгортехнадзора от 16.05.2003 г. и «Технического регламента о безопасности лифтов» (Постановление правительства РФ от 02.10.2009г. №782). Произвести регистрацию в едином государственном реестре, ОПО в Службе Технических Инспекций и пожарного надзора 7 Службы ФСБ России.

11. Требования по сроку гарантии качества: Гарантийные обязательства на весь объем поставляемого оборудования, материалов и весь объем выполняемых работ не менее 2-х лет с даты ввода в эксплуатацию.